

Klima-, Energi- og forsyningsministeriet
Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs gade 43
1577 København V

Mail: info@ens.dk

Fjernvarmens Hus
Merkurvej 7
DK-6000 Kolding
Tlf. +45 7630 8000
mail@danskfjernvarme.dk
www.danskfjernvarme.dk
cvr dk 55 83 10 17

Dansk Fjernvarmes høringssvar vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse– J. nr. 2020 - 9346

09/07 - 2021
Side 1/4

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar om bygningspuljen, der har til formål at gennemføre dele af klimaftalen i forhold til grøn omstilling af varmesektoren. Dansk Fjernvarme takker for muligheden for at kommentere udkastet.

Hovedproblemstilling

Dansk Fjernvarme finder det rigtigt, at målrette puljen efter de bygninger med de laveste energimærker, så samfundet får mest muligt ud af puljen.

Dansk Fjernvarme havde dog gerne set, at tilskudsmulighederne i bygningspuljen for omstilling til varmepumper i højere grad blev målrettet husstande med oliefyr, da disse vil give samfundet de største CO₂-besparelser, i lighed med fjernvarme og naturgas.

Udkastet lægger op til at store varmepumper skal inkluderes på positivlisten, således at det bliver relevant for boligforeninger at søge i tilskudspuljen. I den forbindelse vil Dansk Fjernvarme gøre opmærksom på, at jf. projektbekendtgørelsens § 3, stk. 1 er projekter med en varmekapacitet over 250 kW i kollektiv forsynede områder godkendelsespligtige efter projektbekendtgørelsens bestemmelser. Derfor bør tilskud i sådanne tilfælde være betinget af en kommunal godkendelse.

Endvidere vil Dansk Fjernvarme opfordre til, at der etableres måling af varmepumpernes varmeproduktion, mhp. at dokumentere varmepumpernes effektivitet.

Ulighed mellem tilskudsordninger

Jf. Bilag 1 er det muligt at få op til 15 % i tilskud til etablering af en stor varmepumpe på f.eks. 200-300 kW. Til sammenligning er støtten til etablering af kollektive varmepumper i praksis kun 10%, da etableringsstøtten til kollektive varmepumper skal korrigeres for andelen af VE. Dansk Fjernvarme vil indstille til, at puljerne bliver ligestillet.

Måling af varmeforbrug

I dag stilles der alene krav til måling af elforbruget til varmepumpen. Men det vil også være hensigtsmæssigt, at kende varmepumpens varmeproduktion, således at husejeren kender til det faktiske varmeforbrug og varmepumpens effektivitet, i lighed med fjernvarme og naturgas.

Energistyrelsen kunne derfor med fordel stille krav om, at når der udbetales tilskud til en varmepumpe skal denne installeres med en måler, der måler varmeproduktionen ved varmepumpen, i henhold til Bygningsreglementet § 327a krav om kontrol af effektivitet.

Dette vil også være med til at dokumentere over for husstanden at varmepumpen lever op til den forventede driftseffektivitet.

Dette vil også være med til at sikre digitaliseringsbestrebelseerne inden for den danske energisektor.

Større varmepumper bliver godkendelsespligtige

Bygningspuljen åbner nu op for at større varmepumper ved f.eks. boligforeninger kan modtage tilskud via puljen.

I den forbindelse vil Dansk Fjernvarme gøre opmærksom på, at for anlæg over 250 kW, der hidtil er forsynet af kollektive varmeforsyningsanlæg bliver omfattet af projektbekendtgørelsens § 3, stk. 1:

"§ 3. Projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, der er omfattet af bilag 1, skal forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse."

Her skal man ligeledes være opmærksom på, at det er den samlede kapacitet i kW, der er afgørende for om anlægget kommer over 250 kW og dermed bliver godkendelsespligtig. I tilfældet hvor en bygning f.eks. er forsynet af en 200 kW naturgaskedel og der installeres en 100 kW varmepumpe, vil den samlede kapacitet blive på 300 kW og dermed overstiger projektbekendtgørelsens 250 kW grænse og blive godkendelsespligtig.

Dette bør der tages højde for ved uddeling af tilskud via bygningspuljen, således at tilskuddet er betinget af kommunalbestyrelsens godkendelse, ud fra kravene om positiv samfundsøkonomi ved omstilling af anlæg. Dette bør ligeledes det nævnes i bekendtgørelsen.

Dansk Fjernvarme vil derfor foreslå, at ansøger skal angive nuværende kapacitet for eksisterende anlæg og kapaciteten for varmepumpen, der søges tilskud til, der ud fra kan Energistyrelsen vurdere om de samlede anlæg kommer over 250 KW grænsen for godkendelsespligtige anlæg.

Tilskud til vand båren anlæg ved konvertering til fjernvarme

Side 3/4

Det er positivt at det nu også er muligt for den enkelte husejer at få tilskud til at erstatte traditionel elvarme med et vand båren anlæg baseret på fjernvarme, som angivet i høringsbrevet. Det fremgår dog ikke tydeligt i udkastet til bekendtgørelsen, at der nu også gives tilskud til vandbåren anlæg ved etablering af fjernvarme. Derfor opfordre vi til, at det skrives tydeligt ind i bekendtgørelsen.

Dette vil yde et positivt bidrag til at få omstillet el-opvarmede husstande til mere energieffektiv fjernvarme.

Kommentarer til bekendtgørelsens enkelte punkter:

§1. stk. 5

Forslag til ændring: Punktet angiver at tilskud ikke kan ydes til "*Offentlige institutioner*". I stedet kan anvendes: "*kommunalt eller regionalt ejede og benyttede bygninger*". Denne definition anvendes i "*Bekendtgørelse om tilskud til energiforbedringer og digitale løsninger i kommunale og regionale bygninger*",

§3. pkt. 12.

Rettelse: Punktet refererer til "*Håndbogen for Energikonsulenter (HB2019)*", det bør rettes til: "*bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter (HB2021)*".

§13. 3)

Præcisering: Under bekendtgørelsens §13. bør følgende præciseres:

Varmpumper skal installeres i henhold til gældende regler og normer. Herunder bl.a.:

- *Gældende bygningsreglement*
- *DS 469 Varme- og køleanlæg i bygninger,*
- *DS 439 Norm for vandinstallationer.*
- *Bygningsreglementets vejledning om lydforhold, og Miljøstyrelsens vejledninger om støj.*
- *Krav om måling af elforbrug jf. BR18 § 327.*
- *Krav om kontrol af effektivitet jf. BR18 § 327 a-b.*

Dansk Fjernvarme takker for muligheden for at kommentere på forslaget.

Med venlig hilsen

Side 4/4



Anders Jespersen – Økonomisk Konsulent

Dansk Fjernvarme

aje@danskfjernvarme.dk

Tlf: +45 5153 8886